



Revision	03	10.20	Var	Datum	30.06.21	Salidomo ohne Notstrom		HV Zähler	Projekt-Nummer	Anlage	=
				Bearb.	Beat Peter					Ort	+
				Gepr.	-					Zeichnungsnummer	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346	Ers. f.	Ers. d.		20200630002 Rev. 1.1		von 2

F

F

/1.8 L1
 /1.8 L2
 /1.8 L3
 /1.8 N

Dies ist ein Funktionsbeispiel!

Die Details der Sicherheitseinrichtungen und Kabel
 müssen den regionalen Vorschriften entsprechen!

Die verbauten Wechselrichter im solidomo verfügt über einen
 Netzfrequenztrenntransformator, welche einen Gleichstromanteil
 am Wechselstrom ausschliessen.
 Daher könnten Fehlerstrom-Schutzschalter
 vom Typ A verwendet werden.

-X21
 L1 L2 L3 N PE

-F22
 1 2 3 4 5 6 N

-S22
 Anlagen Schalter
 13 14 23 24 33 34 43 44

L1-In
 L2-In
 L3-In
 N-In
 PE-In

/1.2 PE

Schutzvorrichtung
 gemäß regionalen Vorschriften

LAST

AC In solidomo
 -X33

Revision	03	10.20	Var	Datum	30.06.21	Salidomo ohne Notstrom		Absicherung	Projekt-Nummer	Anlage	=
				Bearb.	Beat Peter			-		Ort	+
				Gepr.	-					Zeichnungsnummer	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	DIN 81346	Ers. f.	Ers. d.			20200630002 Rev. 1.1	von 2