

**Konformitätsnachweis gemäss FNN Dokument „Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz“**

Innovenergy GmbH

Alpbachstrasse 5/7

CH-3860 Meiringen

Produkte „SaliDomo9“ , „SaloDomo18“ und „SaliMax“

Gemäss VDE FNN „Anschluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz“, Kapitel 4 Technische Anforderungen / 4.1 Allgemein handelt es sich bei den oben genannten Produkten um

- Speicher ohne Leistungsbezug aus dem öffentlichen Netz
- Speicher ohne Lieferung in das öffentliche Netz

Im Rahmen der Eigenverbrauchsoptimierung wird der aus der PV-Anlage gewonnene Strom und die zwischengespeicherte Energie ausschliesslich innerhalb der Kundenanlage verwendet.

Lediglich überschüssiger PV-Strom wird vom PV-Wechselrichter in das öffentliche Netz zurückgespeist, also Energie aus der PV-Anlage, die weder gleichzeitig innerhalb des Hauses verbraucht oder vom Batteriespeichersystem absorbiert wird.

Meiringen, 25.6.2019



Max Ursin

Geschäftsführer Innovenergy GmbH

**innov  
energy**  
Speichern mit Salz!

**Innovenergy GmbH**  
Alpbachstrasse 5/7  
CH-3860 Meiringen  
[www.innovenergy.ch](http://www.innovenergy.ch)